

Revúcky jarmok

Pripojenie k el. rozvádzaču

Rozvádzače sú osadené zásuvkami 400V/32A, 400V/16A a 230V/16A sieť TN-S (5 vodičová pre 400V resp.3 vodičová sústava pre 230V).

K prihláške je potrebné udať typ zásuvky a celkový príkon všetkých použitých el. zariadení v predajnom zariadení v kW a pripojiť kópiu platnej revíznej správy.

Maximálne zaťaženie zásuviek:

Počet zásuviek:

230V/16A max. 3,5kW8x

400V/16A max. 11kW7x

400V/32A max. 22kW5x

Vzory zásuviek:

230V/16A

400V/16A – 32A

